

A B C D E F G H I J K

WIZ YLY 5X16  
ze złącza ZKP

Q1  
S 303 C  
3P  
50A  
przystosować do  
plombowania

Q2  
S 301 B  
1P  
10A

Q1  
P300  
4P  
40A  
100mA  
AC

Q3  
S 301 B  
1P  
10A

Q4  
S 301 B  
1P  
10A

Q5  
S 301 B  
1P  
10A

Q6  
S 301 B  
1P  
10A

Q7  
S 301 B  
1P  
10A

Q8  
S 301 B  
1P  
10A

Q9  
S 301 B  
1P  
10A

Q10  
S 301 B  
1P  
10A

Q2  
P300  
4P  
40A  
30mA  
AC

N  
PE

Oznaczenia aparatów	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
Oznaczenia zacisków									
Opis	centrala CA-64	oświetlenie obw nr 1	oświetlenie obw nr 2	oświetlenie obw nr 3	oświetlenie obw nr 4	rez.	gniazda ogólne obw nr 1	gniazda ogólne obw nr 2	gniazda ogólne obw nr 3
Moc									
Przekrój kabla									
Typ kabla	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5

**Przebudowa II piętrabudynku ZOZ na  
Centrum Aktywacji Zawodowej w Wieluniu  
rozdzielnia TB**

Nr projektu	C	F
Nr arkusza	B	E
Data	A	D
04.2010 r.	Oprac.	Nr arkusza
		E-5/1