

Wieluń, dnia 05.10.2010 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu
ul. Ciepłownicza 22
98-300 Wieluń

Do wszystkich Wykonawców nr post.: OA-271-2/AD/10

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OA-271-2/AD/10 w trybie przetargu nieograniczonego

na „Przebudowę I i II piętra budynku ZOZ w Wieluniu ul. Sieradzka 56A w zakresie instalacji strukturalnej”

MODYFIKACJA

treści SIWZ

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę I i II piętra Budynku ZOZ w Wieluniu ul. Sieradzka 56A w zakresie instalacji strukturalnej”

Zakres modyfikacji jest następujący:


W załącznikach do SIWZ na „Przebudowę I i II piętra budynku ZOZ (...)”, a mianowicie:

- 1) **w załączniku – I piętro inst. strukturalna – schemat ideowy**, na zamieszczonym rysunku podany wymiar Cokołu 800x800x100 nie jest poprawny. **Powinien on być następujący: Cokół 800x1000x100;**
- 2) **w załączniku – I piętro inst. strukturalna – rozmieszczenie szafa GDP**, na zamieszczonym rysunku podany wymiar Cokołu 800x800x100 nie jest poprawny. **Powinien on być następujący: Cokół 800x1000x100;**
- 3) **w załączniku – STWiORB na I i II piętro – instalacja strukturalna**, na str. 8 PUNKT DYSTRYBUCYJNY, informacja „Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD) – stanowi szafa typu 42U 19” 800x800, ustawiona na cokole o wysokości 100 mm” nie jest poprawna. **Powinna być następująca: „Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD) – stanowi szafa typu 42U 19” 800x1000, ustawiona na cokole o wysokości 100 mm”;**
- 4) **w załączniku – II piętro inst. strukturalna – schemat ideowy**, na zamieszczonym rysunku podany wymiar Cokołu 800x800x100 nie jest poprawny. **Powinien on być następujący: Cokół 800x1000x100;**
- 5) **w załączniku – II piętro inst. strukturalna – rozmieszczenie szafa GDP**, na zamieszczonym rysunku podany wymiar Cokołu 800x800x100 nie jest poprawny. **Powinien on być następujący: Cokół 800x1000x100;**
- 6) **w załączniku - dokumentacja projektowa - II piętro inst. strukturalna – str. 14 punkt 3 odnośnik czwarty**, informacja: „Główny Punkt Dystrybucyjny GPD będzie składał się z szafy 19” stojącej 42U 800x800,” nie jest poprawna. **Powinna być następująca: „Główny Punkt Dystrybucyjny GPD będzie składał się z szafy 19” stojącej 42U 800x1000,”;**

- 7) w załączniku - dokumentacja projektowa - II piętro inst. strukturalna – str. 19 punkt 4.3, informacja „Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD) - stanowi szafa typu 42U 19” 800x800, ustawiona na cokole o wysokości 100mm” nie jest poprawna. Powinna być następująca: „Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD) - stanowi szafa typu 42U 19” 800x1000, ustawiona na cokole o wysokości 100mm”;
- 8) w załączniku – dokumentacja projektowa - II piętro inst. strukturalna – str. 2 i 3 punkt 3.2 **INSTALACJA ZASILANIA OŚWIETLENIA, GNIAZD WTYKOWYCH I TELEINFORMATYCZNA**, informacja: „W obiekcie projektuje się rozprowadzenie instalacji telefoniczną i informatycznej. Instalację telefoniczną wykonać przewodem STP kat.6 i przyłączyć ją do centrali telefonicznej w pomieszczeniu serwerowni. Instalację informatyczną wykonać przewodem STP kat 6 i przyłączyć ją do serwera na I piętrze budynku. Wszystkie instalacje prowadzić w korytkach systemu KIO oraz UEBK. Jako gniazda teleinformatyczne zastosować gniazda komputerowo (kat. 6) – telefoniczne GPKT-F/K6 – RJ45 – KRONE. Gniazda mocować w listwach systemu KIO. Na jedno stanowisko zastosować 3 gniazda DATA oraz 2 gniazda komputerowo-telefoniczne” **nie jest poprawna i nie należy brać jej pod uwagę;**
- 9) **załącznik – kosztorys ofertowy ślepy – II piętro inst. strukturalna** nie jest poprawny. Zamawiający w uzupełnieniu przedkłada **kosztorys szczegółowy ślepy na II piętro. Wycenę należy opracować na podstawie kosztorysu ślepego szczegółowego;**
- 10) **załącznik – kosztorys ofertowy ślepy – I piętro inst. strukturalna** nie jest poprawny. Zamawiający w uzupełnieniu przedkłada **kosztorys szczegółowy ślepy na I piętro. Wycenę należy opracować na podstawie kosztorysu ślepego szczegółowego.**

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wieluniu

Beata Pilarczyk

(podpis kierownika Zamawiającego)