

Wieluń, dnia 07.10.2010r.

OA-271-2/AD/10

Zamawiający:
Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu
ul. Ciepłownicza 22
98-300 Wieluń

Do wszystkich Wykonawców nr post.: OA-271-2/AD/10

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OA-271-2/AD/10 w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę I i II piętra budynku ZOZ w Wieluniu ul. Sieradzka 56A w zakresie instalacji strukturalnej”

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierający niżej wymienione pytania, na które Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759) udzielił odpowiedzi zgodnie z niniejszym pismem:

Zgodnie z przetargiem na „Przebudowę I i II piętra budynku ZOZ w Wieluniu ul. Sieradzka 56A w zakresie instalacji strukturalnej” prosimy o następujące wyjaśnienia:

1. W załączonych przedmiarach brak:

- montażu włącz
- montażu rozdzielni
- podłączenia przewodów
- puszek / ramek, adapterów
- pomiarów
- wyłączników różnicowo – prądowych
- obwodów 1-no i 3-y fazowych
- brak pomiarów logicznych / jest jedynie poz. KNR AL-01 0604-03/

Odp. W dniu 5.10.2010 r. zostały opublikowane uaktualnione kosztorysy, na podstawie których wykonawca ma wycenić i przygotować ofertę.

2. Brak wyszczególnienia wielkości listew.

Odp. Wielkość listew musi uwzględniać możliwości pomieszczenia wszystkich niezbędnych kabli, oraz niewielki zapas miejsca pod ewentualne rozbudowy.

3. Czy Zamawiający przewiduje uszczelnienie ogniowe pomiędzy I piętrem i II piętrem?

Odp. Tak. Zamawiający przewiduje uszczelnienie ogniowe pomiędzy I piętrzem i II piętrzem.

4. Brak montażu kanału przypodłogowego /UEBK/

Odp. Wykonawca musi w ofercie uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania zgodnie z dokumentacją projektową, a także w niej nieuwzględnione a potrzebne do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania instalacji w budynku.

5. Brak przyłączenia do centrali telefonicznej.

Odp. Prowadzone postępowanie nie uwzględnia takiego zakresu prac.

6. Brak sygnalizacji włamania.

Odp. Prowadzone postępowanie nie uwzględnia takiego zakresu prac.

7. W projekcie instalacja ma być poprowadzona w pokojach podtyńkowo. Przedmiar nie uwzględnia tego zapisu.

Odp. Wykonawca montuje wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający wyjaśnia, że instalacja ma być poprowadzona w pokojach podtyńkowo.

8. Brak jednoznacznej informacji nt szaf krosowych, które elementy montuje Wykonawca.

Odp. Wykonawca montuje wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania zgodnie z dokumentacją projektową.

9. W oferowanym systemie producent nie podpisuje umów, nie praktykuje trzystopniowego kursu. System ten, w celu uzyskania gwarancji 25-letniej, wymaga jednorazowego szkolenia (i odnawiania co rok). Posiada program gwarancji systemowej, który wykazuje sposób w jaki można uzyskać certyfikat i za co odpowiada Wykonawca. W posiadaniu Wykonawcy jest wystawione pismo producenta nt temat.

Odp. Zamawiający wymaga uzyskania gwarancji systemowej PRODUCENTA na min. 25 lat zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ.

10. Proszę o wyjaśnienie zapisu: „Wydajność systemu okablowania ma być potwierdzona certyfikatem niezależnego laboratorium, np. DELTA, GHMT, itp.”. Producent nie uwzględnia tego dodatkowego potwierdzenia i wystawia samodzielnie certyfikat zgodności wykonanej instalacji z normą.

Odp. Zapis nie dotyczy wykonanej instalacji, ale oferowanego systemu okablowania i oznacza, że wydajność okablowania ma być potwierdzona certyfikatem niezależnego laboratorium, np. DELTA, GHMT, itp.

11. Czy Zamawiający uwzględni dodatkowe zużycie kabli w przypadku przekroczenia ilości wskazanych w przedmiarze?

Odp. Wykonawca musi w ofercie uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania zgodnie z dokumentacją projektową, a także w niej nieuwzględnione a potrzebne do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania instalacji w budynku.

12. Czy Wykonawca łączy szafy piętrowe pomiędzy sobą?

Odp. Zamawiający nie przewiduje połączeń szaf piętrowych. Wszystkie szafy są w jednym pomieszczeniu Głównego Punktu Dystrybucyjnego.

13. Czy Zamawiający uwzględnił zasilanie szaf krosowych?

Odp. Proszę o analizę dokumentacji w zakresie instalacji elektrycznych.

14. Krosowanie obwodów wykazane jest w mb zamiast w szt.

Odp. Krosowanie obwodów ma być liczone w szt.

15. Czy Zamawiający potwierdza zastosowanie w rozdzielniach wyłączników różnicowych typu AC zamiast A?

Odp. Zamawiający wymaga zastosowania zabezpieczeń zgodnych z dokumentacją.

16. Jakie prace poza wskazanymi w przedmiarze powinien wykonać Oferent?

Odp. Wykonawca musi w ofercie uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania zgodnie z dokumentacją projektową, a także w niej nieuwzględnione a potrzebne do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania instalacji w budynku.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wilkowie

Beata Pilarczyk

